



Oznaczenie urządzenia		F1	H1	Q2-1	Q2-2	Q3-1	Q3-2	Q3-3
Prąd wkładki bezpiecznik.								
Nr WLZ				107	108	101	102	103
Moc								
Opis		4x DEHN bloc 1 255 H Ogranicznik przepięć typu 1		Dźwig osobowy blok A	Dźwig osobowy blok B	Ośw. nocne blok A1	Ośw. nocne blok B	Ośw. nocne blok A2
Typ kabla				4xADY10mm2	4xADY10mm2	4x ADY 4mm2	4x ADY 4mm2	4x ADY 4mm2
Stan				Istn.	Istn.	Istn.	Istn.	Istn.