

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

**MONTAŻ ODBOJNIC NA KORYTARZACH IZBY PRZYJĘĆ
ORAZ PASÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚCIANY Z PŁYT
OCHRONNYCH W POMIESZCZENIACH PORADNI
PRZYKLINICZNYCH NA PARTERZE ORAZ I PIĘTRZE
BUDYNKU INSTYTUTU UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM
OKULISTYKI I ONKOLOGII W KATOWICACH, PRZY
UL.CEGLANEJ 35.**

LISTOPAD 2015 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

I.I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Montaż odbojnic na korytarzach Izby Przyjęć oraz pasów zabezpieczających ściany z płyt ochronnych w pomieszczeniach Poradni Przyklinicznych na parterze oraz I piętrze budynku Instytutu Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35.

I.II. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

I.III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Montaż odbojnic na korytarzach Izby Przyjęć oraz pasów zabezpieczających ściany z płyt ochronnych w pomieszczeniach Poradni Przyklinicznych na parterze oraz I piętrze budynku Instytutu Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35.

I.IV. Zakres robót oraz wymagania materiałowe:

I.IV.I Izba Przyjęć poz. -1.

Roboty polegać będą na przymocowaniu do ścian korytarzy Izby Przyjęć odbojnic oraz narożników mających na celu zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami.

Długości odbojnic, miejsca ich montażu oraz miejsca montażu narożników ochronnych przedstawia załącznik nr 1.

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót oraz rysunkiem (załącznik nr 1).

Wymagania jakie powinien spełniać użyty materiał:

Odbojnica składać się musi z wypukłej osłony przeciwuderzeniowej o szerokości 20 cm oraz amortyzatora ciągłego, całość musi być przymocowana do ścian przy pomocy specjalnych aluminiowych uchwytów o rozstawie nie większym niż 0,50 m, poszczególne odcinki odbojnic muszą być zakończone specjalnymi końcówkami.

Narożniki muszą posiadać wymiar 30x30 mm, gr. 2 mm oraz długość 2,00 m i muszą być przymocowane za pomocą właściwego kleju do tworzyw sztucznych do uprzednio prawidłowo przygotowanego podłoża.

Odbojnica jak i narożniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego na bazie żywicy akrylowo-wynylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo zawierającego środki niepalne, przeznaczonego do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, odpornego na uszkodzenia spowodowane uderzeniami, a także na zabrudzenia i środki chemiczne.

Użyty materiał powinien posiadać atest higieniczny i certyfikat niepalności

I.IV.II Poradnie lekarskie - Parter

Roboty polegać będą na przyklejeniu do ścian gabinetów pasów zabezpieczających ściany wykonanych z płyt ochronnych o szerokości 40 cm i gr. 0,8 mm oraz narożników mających na celu zabezpieczyć powierzchnię ścian przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami np. krzeseł, krawędzi stołów, urządzeń itp.

W pomieszczeniach nr A012, A012a, A013 oraz A005 należy najpierw zdemontować

istniejące tam aluminiowe listwy odbojowe, wyrównać podłogę, zagruntować oraz pomalować ściany do wysokości 1,50 m od poziomu podłogi w kolorze zbliżonym do istniejącego.

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót oraz rysunkiem (załącznik nr 2).

Wymagania jakie powinien spełniać użyty materiał:

Pasy zabezpieczające jak i narożniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego na bazie żywic akrylowo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo zawierającego środki niepalne, przeznaczonego do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, odpornego na uszkodzenia spowodowane uderzeniami, a także na zabrudzenia i środki chemiczne. Użyty materiał powinien posiadać atest higieniczny i certyfikat niepalności.

Pasy zabezpieczające jak i narożniki ochronne muszą być przymocowane za pomocą właściwego kleju do płyt z tworzyw sztucznych do uprzednio prawidłowo przygotowanego podłoża.

Narożniki muszą posiadać wymiar 30x30 mm, gr. 2 mm oraz długość 1,50 m.

I.IV.III Poradnie lekarskie – I Piętro

Roboty polegać będą na przyklejeniu do ścian gabinetów pasów zabezpieczających ściany wykonanych z płyt ochronnych o szerokości 40 cm i gr. 0,8 mm oraz narożników mających na celu zabezpieczyć powierzchnię ścian przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami np. krzeseł, krawędzi stołów, urządzeń itp.

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót oraz rysunkiem (załącznik nr 3).

Wymagania jakie powinien spełniać użyty materiał:

Pasy zabezpieczające jak i narożniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego na bazie żywic akrylowo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo zawierającego środki niepalne, przeznaczonego do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, odpornego na uszkodzenia spowodowane uderzeniami, a także na zabrudzenia i środki chemiczne. Użyty materiał powinien posiadać atest higieniczny i certyfikat niepalności.

Pasy zabezpieczające jak i narożniki ochronne muszą być przymocowane za pomocą właściwego kleju do płyt z tworzyw sztucznych do uprzednio prawidłowo przygotowanego podłoża.

Narożniki muszą posiadać wymiar 30x30 mm, gr. 2 mm oraz długość 1,50 m.

Wysokość na jakiej będą montowane odbojnice i pasy zabezpieczające będzie ustalona z Zamawiającym przed ich montażem.

Kolorystyka odbojnic, pasów zabezpieczających oraz narożników będzie ustalona z Zamawiającym przed ich montażem.

Miejsca montażu odbojnic, pasów zabezpieczających oraz narożników przedstawiają załączniki nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.

Ww. roboty muszą odbywać się, po godzinie 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikami pomieszczeń.

II. OCZEKIWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT – 2 m-ce od momentu przekazania Wykonawcy terenu robót.