

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE

im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DZP/381/33B/2016

Katowice, dn. 16.06.2016 r.

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na
Wykonanie projektu i przebudowy pomieszczeń apteki zlokalizowanej w Katowicach
przy ul. Medyków 14

Pytanie 1: Czy dla przedmiotowego terenu został ustalony miejscowy plan zagospodarowania terenu?

Odpowiedź: Nie (zgodnie z załącznikiem 1.1).

Pytanie 2: Czy istniejące klatki ewakuacyjne w obiekcie są wyposażone w instalację oddymiania (klapy dymowe)?

Odpowiedź: W budynku apteki klatki ewakuacyjne nie są wyposażone w klapy oddymiające.

Pytanie 3: Czy inwestor zakłada konieczność wykonania klap dymowych w dachu nad klatkami (w celu dostosowania do przepisów p.poż)? Klatki schodowe są poza granicą opracowania jednak może się okazać niemożliwe uzgodnienie projektu bez wykonania w/w

Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada konieczności wykonania klap oddymiających, jednakże budynek musi spełniać wymogi p.poż. a projekt musi uzyskać akceptację rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych.

Pytanie 4: Czy dla obiektu jest opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu i czy zostanie ona udostępniona projektantom i wykonawcy po ogłoszeniu wyników przetargu

Odpowiedź: Tak.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437

www.uck.katowice.pl

REGON: 001325767; NIP: 9542274017; KRS: 0000049660; Księga rej.: 000000018597