

LEGENDA :

— 2 x gniazdo RJ45 kat. 6A K10
— potrójne gniazdo elektr. 3 x 2P+Z z blokadą(typu DATA)

końcowy punkt dostępowy - PEL montowany w kanale kablowym PVC 100x50

pt — końcowy punkt dostępowy - PEL montowany w ścianie podtynkowo

TK2 — Tablica rozdzielcza komputerowa TK2 na 3 piętrze budynku szpitalnego w pomieszczeniu Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego FD-2

RZ-S3 — Tablica rozdzielcza zasilająca (230 / 400 V) na 3 piętrze

WLZ2 — przewód kabelkowy YDY 5x10mm2 450 / 750V (zasilanie TK2)

Km1 — koryto kablowe metalowe 150 x 50 (szer x wys.) z przegrodą zainstalowaną w 2 / 3 szerokości koryta) - montowane nad sufitem podwieszonym

K1 — listwa kablowa PVC 50x20.2 (z przegrodą)

K2 — listwa kablowa PVC 60x40.2 (z przegrodą)

K3 — kanał kablowyPVC 100x50 (z przegrodą)

K6 — kanał kablowyPVC 220x65 (z przegrodą)

R25 — rura inst. PVC karbowana giętka - typu Peschel fi 25 mocowana na uchwytach

TK2/3 Km1/2 — przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm2 w przedziale 2 koryta kablowego metalowego 150H50 stanowiący obwód 1-fazowy nr 3 zasilany z tablicy rozdzielczej komputerowej TK2

TK2/5 K1/2 — przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm2 w przedziale 2 listwy kablowej PVC 50x20.2 stanowiący obwód 1-fazowy nr 5 zasilany z tablicy rozdzielczej komputerowej TK2

TK2/8 K3/2 — przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm2 w przedziale 2 kanału kablowego PVC 100x50 stanowiący obwód 1-fazowy nr 8 zasilany z tablicy rozdzielczej komputerowej TK2

TK2/8+9 2xR25 — 2 przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 w 2 rurach instalac. PVC typu Peschel Fi 25 montowanej na uchwytach nad sufitem podwieszonym, stanowiące obwody 1-fazowe nr 8 i 9 zasilane z tablicy rozdzielczej komputerowej TK2

Uwaga :

1) **Obwody 1-fazowe zasilania gniazd wtykowych w punktach PELwykonać przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm2 (450 / 750 V)**

2) Przegroda kanału kablowego nr 2 - mniejsza (1 / 3) za wyjątkiem kanałów K1 i K2 gdzie przegrody są równe

NET-O-LOGY SP. Z O.O. UL. GRANICZNA 29 40-017 KATOWICE				NETOLOGY	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	PW		
INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 5 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH ul. Ceglana 35 , 40-514 Katowice				
OBIEKT	Sieć okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35				
TREŚĆ	DRDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ETAP 3 Plan instalacji - budynek szpitalny, piętro 3				
WSPÓŁ-PRACA	mgr Inż. Maciej Tomczak		PROJEKTANT	mgr Inż. Janusz Kraszyna upr. bud. nr 53/89/UW-Ka	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Sowa		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jadwiga Kraszyna upr.bud. nr 531/89/UW-Ka	DATA 07. 2010 NR RYS 2.4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE