


LEGENDA

- Instalacja wentylacji nawilżonej
- Instalacja wentylacji wywiewnej
- Instalacja wentylacji czepni
- Instalacja wentylacji wyrzutni

System - nr elementu
ilość powietrza naw. / wyw.

wymiar elementu
wysokość od osi kanału do
poziomu 0

 przepustnica jednopłaszczyznowa

klapa ppoż.

wentylator kanałowy

Transfer powietrza

WYKONAWCA JEST BIELEKOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGÓW I KRYTERIÓW, ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU, JEDELI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB INNE SŁABOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEMOGLIWCIE POWOŁAŃ O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYRAZNIENIA, WZBIEŻKI ZMIANY ZAMIAJĄ MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAMIAŁÓW W PROJEKcie MIĘDZA BŁĄD WYPRZEDZAJĄCO UZASADNIŁ I ZAKREŚLOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA, INFORMACJE ZAWARTÉ NA RYSUNKU NAALEŻY STANOWIĆ ŁĄCZENIE Z RYSUNKAMI PODZIAŁÓWCH BRANŻ, PRZYGOTOWUJĄCCH PROJEKT DLA CAŁOŚCI OBIEKTU ORĄZ ZAWIERAJĄCYMI INSTALACJAMI IŚTNIENIĄCCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WŁOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE I OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY MARYSOWANE I OPISANE LUB NIEUJĘTE A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.


Uwagali

Podłączenie urządzeń technologicznych centralnej sterylizacji oraz stacji uzdatniania wody dostosować do wytycznych technologa lub wybranego producenta.

Na rysunku nie pokazano instalacji istniejących nieużytkowanych. Istniejące instalacje wentylacji biegające na kondygnacji piwnic w całości powinny zostać zdemontowane na poszczególnych etapach.

Zgodnie z zapewnieniami inwestora, żądana z istniejących instalacji nie obsługuje pomieszczeń na kondygnacji parteru.

Projektowane odczucia instalacji wentylacji dla poszczególnych zaśnieć i później wykorzystać przy budowie danego etapu inwestycji.

 **meritum**
grupa budowlana

meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. Piotr Pleń		MAP/0077/PW/OS/03 bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej	Stadium: PW	Investor: UNIWERSYTECIE CENTRUM KLINICZNE im. Półk i Garbushko ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. Coperna 35, 40-052 Katowice
Opracował	inż. Tomasz Pawłowski			Skala: 1:50	Investycja: "PRZEDZIEMIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPŁYNÓW I UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN BIUROWY KUĆCINI NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZACJONII, ZŁOŻYKOWANIEGO NA TERENIE UNIWERSYTECIEGO CENTRUM KLINICZNEGO III. PRÓG K. GARBUSZKOWSKIEGO SPOŁ. T. KATOWICKICH" Faza II. CZĘŚĆ 25.
Sprawdził	mgr inż. Adam Głowacz		SLK/4350/PW/OS/12 bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej		Lokalizacja: UNIWERSYTECIE CENTRUM KLINICZNE im. Półk i Garbushko ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. Coperna 35, 40-052 Katowice
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE instalacja wentylacji- ETAP V				Branża: INSTALACJE SANITARNE
					Nr rys.: W/V/02