


Oznaczenie urządzenia	F1	H1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Opis	4x DEHNGuard 270 230/400V		Obw. gniazd DATA pom. I/02	Obw. zasilania tymczasowego punku dystrybucyjnego LPD Etap I	Obw. gniazd DATA pom. V/19, V/21	Obw. gniazd DATA pom. V/09	Obw. gniazd DATA pom. V/09	Obw. gniazd DATA pom. V/05, V/01	Obw. gniazd DATA pom. V/10, V/14
Moc			0,3 kW		0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW
Przekrój przewodu			YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2	YDYżo 3x2,5 mm2


Projektował:  
mgr inż. TOMASZ KNAPIK



Schemat zasadniczy

TK

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
		A		D	
Data:		Autor:		Nr. akusza:	1 / 5



Oznaczenie urządzenia	Q8	Q9	Q10	Q11					
Opis	Obw. gniazd DATA pom. VI/10, VI/02	rezerwa	rezerwa	rezerwa					
Moc	0,6 kW								
Przekrój przewodu	YDYżo 3x2,5 mm2								


Projektował:  
mgr inż. TOMASZ KNAPIK



Schemat zasadniczy

TK

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
		A		D	
Data:		Autor:		Nr. akursha:	2 / 5



Projektował:  
mgr inż. TOMASZ KNAPIK

## Schemat zasadniczy

TK

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

C

B

A

Autor:


F

E

D

Nr. akurusa:

3 / 5



Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	020002	XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 2R	1
Legrand	020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	1
Legrand	020252	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 450	1
Legrand	406469	ROZŁ. IZOL. FR303 100A 3P	1
Legrand	410965	P312 DX3 B16 30MA 2P A	11
Legrand	412223	OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 4P	1
Legrand	412932	LAMPKA POTRÓJNA LED BIAŁA 230/400V	1


Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:

Projektował:  
mgr inż. TOMASZ KNAPIK



Schemat zasadniczy

TK

C		F	
B		E	
A		D	
Nr. akusza:		5 / 5	