



Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na remont Archiwum wraz z wymianą regałów dla SPSK Nr 5 SUM w Katowicach

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza kolor regałów RAL 7035 jasny popiel do akceptacji przez zamawiającego, zamiast 7004.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuszcza szerokość szyny 72 mm oraz wysokość szyny 18 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: Zamawiający wymaga nośność półki 120 kg, lecz wyklucza konstrukcję ramową ze słupków, ściany boczne wykonane z jednego arkusza blachy posiadającej podwójną perforację pionową. Wymagana nośność półki 120 kg oraz wykonanie ścian bocznych wymaga zastosowania konstrukcji ramowej z użyciem słupków.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w SIWZ.

Pytanie 4: Proszę o określenie czy zamawiający wymaga 3 referencji na 1800 mb każda czy 3 referencji na min 100 tys każda.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 3 referencji na min 100 tysięcy zł każda.

Pytanie nr 5: W pomieszczeniu nr 4. zamawiający wymaga 9+1 półek w rozstawie 320 mm co daje około 3060 mm + wymagana wysokość podstawy 160 mm = około 3250 mm, wymagana całkowita wysokość regału to maksymalnie 3050 mm. Proszę o sprecyzowanie światła między półkami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zwiększenie wysokości regałów do 3250 mm przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 6: Proszę o podanie przybliżonego terminu skończenia robót budowlanych w pomieszczeniach.

Odpowiedź: Termin zakończenia robót budowlanych - zgodnie z zapisami zamieszczonymi we wzorze umowy dołączonym do SIWZ (§ 2 ust. 2), termin udostępnienia wykonawcy pomieszczeń, w których zostaną zamontowane regały to grudzień 2012 r. lub styczeń 2013 r. Biorąc pod uwagę termin składania ofert w postępowaniu, znacznie bardziej prawdopodobny jest drugi z tych terminów.

z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[Signature]
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Gospodarczych
Renata Kantczak