

## Oznaczenie kabli:      Legenda :

y - YnTKSYekw1x2x0,8  
a - YnTKSY2x2x0,8  
d - YDY2x1,5  
h - HDGs2x1  
g - HDGs2x1,5



- moduł wejściowo-wyjściowy (2we/1wy)



- zasilacz buforowy

1.12



- opis urządzeń na pętlach dozorowych:  
1 = numer petli , 12 = numer urządzenia w pętli



- sygnalizator akustyczno-optyczny



- kłapa transferowa

				PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>meritum</b>					
				32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13					
Projektował	Nazwisko	mgr inż. Stanisław Latos	Podpis		Nr uprawnień	Data	07.2013	Stadium:  PW	INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice  INWESTYCJA:  <b>PRZEBUDOWACZEŚCI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA POTRZEBY PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ, ZLOKALIZOWANEJ NA PARTERZE BUDYNKU INSTYTUTU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35 (dz. ewid. 115/13 i 118/1).</b>  LOKALIZACJA: SPSZK nr 5 w Katowicach; ul. Ceglana 35, dz. nr 118/1, 115/13
Opracował							07.2013	Skala:  1:50	
Sprawdził							07.2013		
Nazwa rysunku:								Branża: ELEKTRYCZNA	
RZUT PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU PPOŻ								Nr rys.: EA/02P	