

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **Przebudowa (wymiana po dotychczasowej trasie) fragmentu sieci wodociągowej Ø 160 mm na terenie Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35.**

1.2. Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane.**

1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa (wymiana po dotychczasowej trasie) obejmuje fragment ww. nieczynnej sieci wodociągowej Ø 160 mm i polega na wymianie dotychczas istniejącej na nową z rur PE, PEHD Ø 160 mm, o wytrzymałości SDR 11. Przebudowie podlega odcinek o długości około 160 mb, od studzienki rozdzielczej przy budynku Dydaktyki do studzienki rozdzielczej pomiędzy budynkiem Instytutu a zbiornikiem wody ppoż. (w Załączniku nr 1a, do Opisu Przedmiotu Zamówienia – zaznaczony pogrubionym kolorem niebieskim) z wymianą istniejących zasuw kołnierзовych oraz wymianą przyłącza Ø 100 mm (do budynku Instytutu, od strony zbiornika przeciwpożarowego). Średnie zagłębienie dna rurociągu na przebudowywanym odcinku wynosi 1,2 m. W miejscach zmiany kierunku rurociągu należy zamontować betonowe bloczki oporowe.

Przebieg zewnętrznej sieci wodociągowej, wg dotychczas istniejącej. Dokumentacja archiwalna dostępna w Dziale Remontów, Inwestycji i Obsługi Technicznej Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.

Prace polegały będą na:

- a) demontażu istniejącego odcinka rurociągu z rur ocynkowanych;
- b) montażu nowego rurociągu Ø 160 mm PE, PEHD o wytrzymałości SDR 11 wraz z armaturą i wykonaniem przyłącza Ø 100 mm PE do budynku Instytutu (od strony zbiornika ppoż.);
- c) dokonaniu prób i sprawdzeń na wykonanym odcinku wodociągu;
- d) zasypaniu wykonanego odcinka wraz z wymaganym zagęszczeniem gruntu, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- e) odtworzeniu nawierzchni i terenu przyległego, do poprzedniego stanu.

Uwaga !

Wykonanie robót ujętych w podpunktach „d” i „e” należy skoordynować w czasie z wykonaniem „na gotowo” kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej.

Wykonywane roboty muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na głębokie wykopy, zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych.

2. OCZEKIWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT.

- do 30 listopada 2014 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opracował: