



D/ZP/381/5/DZ/16

Katowice, dn. 19.02.2016 r.

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie zaproszenia do składania ofert na dostawę artykułów elektrycznych

Pytanie 1: W jakich kanałach będą mocowane poniższe gniazda (rozmiar, typ):
Jest to informacja potrzebna w celu prawidłowego doboru ramek.

Gniazdo 230V LEGRAND z ramką do montażu w korytkach LEGRAND		100	Szt.
Gniazdo telefoniczne RJ11 LEGRAND z ramką do montażu w korytkach LEGRAND		100	Szt.
Gniazdo komputerowe LEGRAND z ramką do montażu w korytkach LEGRAND		20	Szt.

Odpowiedź: Gniazda będą montowane w kanałach LEGRAND 100 x 50 mm, pokrywa 80 mm.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach
mgr Artur [signature]
Kierownik Działu Zamówień Medycznych