



Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń UPS wraz z montażem SPSK Nr 5 SUM w Katowicach

Pytanie 1: Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ określił wymaganą żywotność akumulatorów (wg Eurobat) jako 10 lat. Jednocześnie w par. I SIWZ p.t. Przedmiot Zamówienia pkt. 3 Zamawiający wymaga udzielenia 10-letniej gwarancji na te akumulatory. Producenci akumulatorów typu VRLA stosowanych w UPSach nie udzielają jednak tak długiej gwarancji. Zwykle jest to okres 24 lub 36 miesięcy. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki i Zamawiający wymaga dostawy akumulatorów o projektowanej żywotności 10 lat (wg Eurobat) i udzielenia na nie 36-miesięcznej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy akumulatorów o projektowanej żywotności 10lat (wg Eurobat) i udzielenia 36-miesięcznej gwarancji, analogicznie jak na UPS.


D Y R E K T O R
Dariusz Jorg