

Wkłady do filtrów klimatyzacji**Część 1. Szpital –Ceglana**

Lp.	Typ wkładu do filtra	Ilość kieszeni	Wymiar wkładu	Ilość sztuk w sali lub w urządzeniu	Umiejscowienie
1	Kieszeniowy F5	6	592 x 287 x 360	1	Sala Konferencyjna (urządzenie na Dużej Wymiennikowni Ciepła)
2	Kieszeniowy G3	4	585 x 350 x 300	2	Sala Odpraw
3	Kasetowy plisowany G4	-	580 x 300 x 48	1	Mammografia
4	Kieszeniowy G4	4	200 x 200 x 200	2	Nowe Warsztaty
5	Kieszeniowy G4	4	420 x 350 x 200	2	Nowe Warsztaty
6	Kieszeniowy G4	6	490 x 490 x 300	3	Instytut - parter - korytarz A i B
7	Kieszeniowy G4	6	428 x 287 x 600	3	Instytut - parter - korytarz A i B
8	Kieszeniowy G4	6	490 x 490 x 600	3	Instytut - parter - korytarz A i B
9	Kieszeniowy G4	6	428 x 287 x 600	3	Instytut - parter - korytarz A i B
10	Kieszeniowy G4	6	592 x 592 x 300	4	Instytut – piętro 1- (urządzenie za pracownią „FOTO”)
11	Kieszeniowy G4	6	592 x 287 x 300	8	Instytut – piętro 1- (urządzenie za pracownią „FOTO”)
12	Kasetowy plisowany G4	-	300 x 710 x 50	1	Instytut – piętro 2 - „Onkologia”
13	Kasetowy plisowany G4	-	592 x 592 x 48	2	Hol Główny
14	Kasetowy plisowany G4	-	287 x 592 x 48	2	Hol Główny
15	Kieszeniowy G4	6	592 x 592 x 360	16	Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4)
16	Kieszeniowy G4	3	287 x 592 x 360	16	Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4)
17	Kieszeniowy F9- EU9	4	287 x 592 x 600	8	Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4)
18	Kieszeniowy F9- EU9	6	592 x 592 x 600	8	Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4)
19	HEPA H13	-	1220 x 915 x 78	16	Blok Operacyjny (sala 1, 2, 3, 4)
20	Kieszeniowy EU4	5	490 x 490 x 300	2	Blok Operacyjny – Sala V
21	Kieszeniowy F9	6	490 x 490 x 580	2	Blok Operacyjny – Sala V
22	Kasetowy plisowany G4	-	1082 x 490 x 47	1	Blok Operacyjny – Sala V
23	HEPA H13	-	610 x 305 x 292	4	Blok Operacyjny – Sala V
24	Kasetowy plisowany G4	-	575 x 330 x 50	1	Blok Operacyjny - Śluzy
Lp.	Typ wkładu do filtra	Ilość kieszeni	Wymiar wkładu	Ilość sztuk w sali lub w urządzeniu	Umiejscowienie
25	Kieszeniowy M5 lub G4	4	428 x 287 x 600	3	Apteka

26	Kieszeniowy F7 lub F9	4	428 x 428 x 600	3	Apteka
27	Kieszeniowy G4	4	428 x 287 x 300	6	Apteka
28	Kieszeniowy G4	4	428 x 428 x 300	6	Apteka
29	HEPA H13	-	457 x 457 x 150	4	Apteka
30	Kieszeniowy G4	4	592 x 592 x 600	2	Laboratorium
31	Kieszeniowy G4	6	592 x 592 x 360	4	Laboratorium
32	Kieszeniowy EU9	6	592 x 592 x 600	2	Laboratorium
33	Kieszeniowy EU9	8	592 x 592 x 600	1	Budynek nr 3 - Sala Operacyjna
34	Kieszeniowy EU4	6	592 x 592 x 360	2	Budynek nr 3 - Sala Operacyjna
35	HEPA H13	-	457 x 457 x 80	14	Budynek nr 3 - Sala Operacyjna
36	HEPA H13	-	202 x 457 x 80	2	Budynek nr 3 - Sala Operacyjna
37	Kieszeniowy EU4	6	592 x 592 x 300	2	Budynek nr 3 - Sala Rentgena
38	Kieszeniowy EU9	8	592 x 592 x 600	1	Budynek nr 3 - Sala Rentgena
39	HEPA H13	-	457 x 457 x 80	15	Budynek nr 3 - Sala Rentgena
40	Kieszeniowy EU4	4	592 x 287 x 360	1	Budynek nr 3 – pomieszczenie przygotowania pacjenta
41	Kieszeniowy EU4	6	592 x 287 x 360	1	Budynek nr 3- pomieszczenie przygotowania pacjenta
42	Kieszeniowy EU4	4	592 x 287 x 360	1	Budynek nr 3 – Sala Wybudzeń
43	Kieszeniowy EU4	6	592 x 287 x 360	1	Budynek nr 3 – Sala Wybudzeń

Część 2. Szpital – Medyków

Rodzaj, producent i typ urządzenia	Lokalizacja urządzenia (budynek)	Pomieszczenia obsługiwane	Filtry kieszeniowe				Filtry absolutne		
			Klasa filtracji	Wymiar filtra	Liczba kieszeni	Liczba filtrów	Klasa filtracji	Wymiar filtra	Liczba filtrów
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL CKNW	Główny Zespół Kliniczny – Segment C (niski parter)	• Blok Operacyjny Ginekologiczny (sala nr 1) • Blok Operacyjny Neurochirurgii (sala nr 1) • Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego (sala nr 1)	F9	592x592x600	8	1	KNF - 5	610x610x150	6
				592x287x600	8	1			
				287x592x600	4	1			
				287x287x600	4	1			
			G4	592x592x360	6	1	ANF - 3	405x405x150	3
				592x287x360	6	1			
				287x592x360	3	1			
				287x287x360	3	1			
			G5	592x592x360	6	1	ANF - 5	610x610x80	3
				592x287x360	6	1			
				287x592x360	3	1			
				287x287x360	3	1			
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna VTS Clima CV	Główny Zespół Kliniczny – Segment C (niski parter)	• Blok Operacyjny Ginekologiczny (sala nr 2) • Blok Operacyjny Neurochirurgii (sala nr 2) • Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego (sala nr 2)	F9	592x592x600	8	2	KNF - 6	915x610x80	6
				592x287x600	8	2			
			G4	592x592x360	6	2	ANF - 2	305x305x80	6
				592x287x360	6	2			
			G5	592x592x360	6	2	ANF - 4	457x457x80	3
				592x287x360	6	2			
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL AF 25	Główny Zespół Kliniczny – Segment C (poddasze techniczne)	• Blok Operacyjny Ginekologiczny (sala nr 3) • Blok Operacyjny Neurochirurgii (sala nr 3) • Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego (sala nr 3)	F9	592x592x600	8	2	KNF - 2	610x305x105	6
				592x287x600	8	2			
			G4	592x592x360	6	2	KNF - 4	457x457x150	3
				592x287x360	6	2			
			M5	592x592x360	6	2	KNF - 5	610x610x150	12
				592x287x360	6	2			
			Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL AF 15	Główny Zespół Kliniczny – Segment A (niski parter)	• Oddział Neonatologii	F9	592x592x600	8	1
287x592x600	4	1							
F4	592x592x360	6				1	H - 13	405x405x78	6
	287x592x360	3				1			
F5	592x592x600	6				1			
	287x592x600	3				1			
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL AF 10	Wymiennikownia	• Pracownia Endoskopowa (NW1)				F9	592x592x600	8	1
			G4	592x592x360	6	1			
			M5	592x592x600	6	1			

Rodzaj, producent i typ urządzenia	Lokalizacja urządzenia (budynek)	Pomieszczenia obsługiwane	Filtry kieszeniowe				Filtry absolutne		
			Klasa filtracji	Wymiar filtra	Liczba kieszeni	Liczba filtrów	Klasa filtracji	Wymiar filtra	Liczba filtrów
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wyiewna FRAPOL AF 15	Wymiennikownia	• Pracownia Endoskopowa (NW2)	F9	592x592x600	8	1			
				287x592x600	4	1			
			G4	592x592x360	6	1			
				287x592x360	3	1			
			M5	592x592x600	6	1			
				287x592x600	3	1			
Centrala nawiewna VTS Clima CV-P1	Główny Zespół Kliniczny – Segment C (niski parter)	• Odcinek Jednodniowej Diagnostyki i Leczenia	G4	592x287x200	6	1			
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wyiewna KLIMOR MCKH 03 R	Główny Zespół Kliniczny – Segment C (poddasze techniczne)	• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	M5	925x590x50	-	2	H - 13	535x535x80	2
			F9	592x592x500	8	1	H - 13	575x575x80	8
				592x287x500	8	1			
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wyiewna KLIMOR MCKT 01 R	Główny Zespół Kliniczny – Segment C (poddasze techniczne)	• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Sala dydaktyczna)	M5	610x305x50	-	1			
					-				
			G4	610x305x50	-	1			
					-				
Wentylator kanałowy TD 500/160	Główny Zespół Kliniczny – Segment C (izolatka)	• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (izolatka)	G7	Filtr kasetowy do kanałów okrągłych Ø160	-	1			

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia dodatkowych filtrów z wykazu j.w., z płatnością na osobnej fakturze.