centrala sygnalizacji pożaru

akumulatory

n

E-1

1.26 8we — y y y — x K.2.1 K.2.2 — x K.2.3 K.2.4 — x K.2.5 K.2.6 — h 24VDC ZK 230V(inst.ele) ZK2 — h sterowanie CNW1

1.27 8wy — 230V(inst.ele)

1.30 8we — y y y — x K.1.1 K.1.2 — x K.1.3 K.1.4 K.1.5 — x K.1.6 K.1.7 K.1.8 — h 24VDC ZK 230V(inst.ele) ZK1 — h sterowanie CNW2 — h sterowanie CNW2a

1.31 8wy — 230V(inst.ele)

E-2

1.38 St — a 24VAC — n awaria ZB — a ZB — 230V(inst.ele)

E-4

S.1.1 S.1.2 S.1.3

E-5

S.1.4

E-2

1.56 8we — n alarm techniczny od KD (nieuprawn.wejście) — y y y — h sterowanie KD — h sterowanie windą 2 — x K.3.1 K.3.2

1.57 8wy — 230V(inst.ele)

E-5

x K.4.1 K.4.2 K.4.3 — x K.4.4 K.4.5 — 24VDC ZK 230V(inst.ele) ZK3 — h sterowanie rozdz.ele. TO-2 — b 24VDC ZT 230V(inst.ele) — b T.1 T.2 T.3 zasilanie blokady samozamykacza E-6

n

E-6

2.11 8we — y y y — x K.6.1 Z.6.2 Z.6.1 K.6.2 — x Z.6.3 K.6.3 K.6.4 — x Z.6.4 Z.6.5 Z.6.6 Z.6.7 — 24VDC ZK 230V(inst.ele) ZK6

2.12 8wy — 230V(inst.ele)

2.15 St — a 24VAC

S.2.1 S.2.2 S.2.3 S.2.4 S.2.5

E-5

2.26 8we — y y y — x K.5.1 K.5.2 — x K.5.3 K.5.4 Z.5.1 — x K.5.5 K.5.6 K.5.7 K.5.8 — 24VDC ZK 230V(inst.ele) ZK5 — h sterowanie rozdz.ele. TO-1 — h sterowanie windą 1

2.27 8wy — 230V(inst.ele)

n

230V(inst.ele)
połączenie sieciowe do centrali nr 2 (2xHTKSH1x2x0,8 PH90)
połączenie sieciowe do centrali nr 1 (2xHTKSH1x2x0,8 PH90)

Ostrzegacze automatyczne i ROP-y wg tabel w opisie

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

- h – HDGs2x1
- a – HDGs2x1,5
- n – YnTKSYekw1x2x0,8
- y – YnTKSY2x2x0,8
- x – YDY3x1
- b – YDY2x1

Legenda :

- St - moduł wejsciowo-wyjściowy (2we/1wy)
- 8wy - moduł wyjściowy (8wy)
- 8we - moduł wejsciowy (8we)
- ZK - zasilacz klap 24V
- ZB - zasilacz buforowy pożarowy
- ZT - zasilacz buforowy trzymaczy drzwiowych
- - sygnalizator akustyczny
- - klapa odcinająca
- - zawór odcinający
- - trzymacz magnetyczny
- x.18 - **opis** urządzeń na pętlach dozorowych: x = numer petli , 18 = numer urządzenia w pętli

meritum grupa budowlana
m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	Nazwisko	mgr inż. Stanisław Latos	Podpis		Nr uprawnień	L-0508/01 techniczna ochrona mienia	Stadium: PW
Opracował	Nazwisko	mgr inż. Stanisław Latos	Podpis		Nr uprawnień	L-0508/01 techniczna ochrona mienia	Skala: bs
					Data	III kw. 2016	

Inwestor: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Inwestycja: "PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35."

Lokalizacja: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Nazwa rysunku: SYSTEM SYGNALIZASJI POŻARU - SCHEMAT IDEOWY ETAPÓW I - VI

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Nr rys.: **EA/02P**