

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **Przebudowa (wymiana po dotychczasowej trasie) fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm na terenie Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35.**

1.2. Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane.**

1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: **Przebudowa (wymiana po dotychczasowej trasie) fragmentu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm na nową PCW Ø 315 mm, o wytrzymałości SN 8 z przedłużonym kielichem. Przebudowa obejmuje odcinek o długości około 460 mb, od studni „k-432” do studni „k-164” (w Załączniku graficznym nr 1 – zaznaczony kolorem pomarańczowym) z montażem ściekomierza do pomiaru ilości wypływających ścieków (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), z wymianą wszystkich studzienek na trasie na nowe Ø 1200 mm, z kręgów betonowych oraz wymianą przykanalika Ø 150 mm (z budynku Instytutu do studzienki nr „217”). Średnie zagłębienie dna studni na przebudowywanym odcinku wynosi 4 ~ 6 m a spadek rurociągu mieści się w granicach 4 ~ 5 ‰. Przebudowa kanalizacji będzie wykonywana odcinkami „na gotowo” wraz z pełnym odtworzeniem terenu, bez wyłączania kanalizacji sanitarnej z eksploatacji.**

Przebudowa j.w. będzie odbywać się etapami, na podstawie harmonogramu robót, przedstawionego przez Zamawiającego (Załącznik nr 2), w którym wykonanie każdego z etapów polegać będzie na:

- **Demontażu istniejącego odcinka rurociągu wraz z istniejącymi studniami, przy zapewnieniu stałego przepływu ścieków na przebudowywanym odcinku.**
- **Montażu nowego rurociągu z PCW wraz z nowymi studniami betonowymi (posiadającymi prefabrykowane kinety) w miejsce dotychczas istniejącego (studnie usytuowane w jezdniach muszą mieć zamontowane pierścienie odciażające oraz być wyposażone w pokrywy przenoszące obciążenie od ruchu samochodowego).**
- **Wykonaniu prób i sprawdzeń na wykonanym odcinku kanalizacji.**
- **Zasypaniu wykonanego odcinka wraz z wymaganym zagęszczeniem gruntu, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.**
- **Odtworzeniu nawierzchni i terenu przyległego, do poprzedniego stanu.**

Wykonywane roboty muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na głębokie wykopy, zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych.

2. OCZEKIWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT.

- do 20 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opracował: