



Legenda oznaczeń instalacji oświetlenia

- B** | | | oprawy świetlówkowe 2x36W IP44
- C** | | | oprawy świetlówkowe 2x18W IP44
- D** | | | oprawy świetlówkowe 4x18W IP44
- F** | | | plafonier do świetlówek kompaktowych 2x18W mocowane na ścianie IP44
- F1** | | | oprawy do świetlówek kompaktowych mocowane na ścianie 1x11W, IP65 z przezroczystym kloszem, metalizowanym odbłyśnikiem, czujnikiem napięcia ośw. z modułem awaryjnym, posiadająca świadectwo CNBOP
- TR** | | | oprawa kierunkowa komunikacji z modułem zasilania awaryjnego z modułem awaryjnym, posiadająca świadectwo CNBOP
- Łączniki**
- Łącznik 1-biegunowy IP20
 - Łącznik świecznikowy IP20
 - Łącznik 1-biegunowy IP44

Uwagi:

- Oprawy naścienne montować na wys. 2,0m
- Łączniki oświetlenia montować na wys. 1,4m,
- W pom. wykończonych glazurą przewody układać w rurkach inst. z zastosowaniem osprzętu instalacyjnego bryzgoszczelnego

TR – tablica rozdzielcza

Dopuszcza się stosowanie produktów/systemów innych Producentów o parametrach porównywalnych bądź lepszych, po konsultacji z Projektantem. Wszystkie wymiary oraz spasowanie elementów sprawdzić przed montażem na miejscu przeprowadzania robót.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15 tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388				
INWESTOR:	UNIWERSYTECKIE CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII SPSK SUM W KATOWICACH; 40-514 Katowice; ul. Ceglana 35			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Katowice, ul. Ceglana 35, dz. nr 115/13, 118/1, 117/25			
TEMAT:	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH PO DAWNEJ "ZMIERZĘTARNI" NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH ORAZ WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ BADAŃ Z POCZEKALNI POBYTU DZIENNEGO ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINCZNEJ W BUDYNKU INSTYTUTU			
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof NOWAK	136/82		DATA: 02.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jerzy WOLAŃCZYK	934/76		SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ:	Henryk WRONA			NR RYS.: E-2
NAZWA RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLЕНИЯ (BUDYNEK ZWIERZĘTARNI)			