



Legenda oznaczeń:

- zwód poziomy instalacji odgromowej
- ⊙ B maszt odgromowy wys. h=3m
- zaciski proste i/lub krzyżowe

Uwagi:

1. Zwód poziomy instalacji odgromowej wykonać drutem stalowym ocynkowanym o śr. 8 mm, układanym na wspornikach
2. Wszystkie połączenia instalacji odgromowej połączyć z istniejącą instalacją odgromową i zabezpieczyć przed korozją.
3. Przewody instalacji elektrycznej dla urządzeń wentylacyjnych prowadzić w rurkach RHDPEt

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15 tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388				
INWESTOR:	UNIWERSYTECKIE CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII SPSK SUM W KATOWICACH; 40-514 Katowice; ul. Ceglana 35			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Katowice, ul. Ceglana 35, dz. nr 115/13, 118/1, 117/25			
TEMAT:	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH PO DAWNEJ "ZMIERZĘTARNI" NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH ORAZ WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ BADAŃ Z POCZEKALNI POBYTU DZIENNEGO ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINCZNEJ W BUDYNKU INSTYTUTU			
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof NOWAK	136/82		DATA: 02.2015
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jerzy WOLAŃCZYK	934/76		SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ:	Henryk WRONA			NR RYS.: E-5
NAZWA RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ - RZUT DACHU			